PR "Du Port"
2 x 71 m³/h
Traitement H2S: non

PR "Deux Ponts"

Ventouse

PR "Les Lilas"
2 x 10 m³/h
Traitement H2S: non

PR "Hopital"
2 x 29 m³/h
Traitement H2S: non

PR "Raillon"
2 x 10 m³/h
Traitement H2S: non

PR "Comteau"
2 x 10 m³/h
Traitement H2S: non

Aqueduc de Budos

Aqueduc de Budos

PEDESCLAUX
NAUDON
PERIN DE NAUDINE
JACQUET-EST
JACQUET-OUEST
LE BOURG
CHESNEAU
LE PARDIN
L'HOPITAL
RAILLON
GUILLON
FERRANDE
PETIT-BOUT-DU-BANC
SAVIS
FAURES-HORB
FAURES-SUD
LA CONTEAU

N

LEGENDE

- Réseau gravitaire
- Regard de visite
- Branchement individuel
- Réseau sous pression
- Poste de refoulement
- ~1.50 Profondeur regard de visite
- Zone d'assainissement collectif

SOCAMA INGENIERIE

Département de la GIRONDE

S.I.A. CA.PO.AR.

COMMUNE DE CASTRES SUR GIRONDE

ASSAINISSEMENT

PLAN DU RESEAU

Modification	Nature de la modification	Date
Modification: 1	MISE A JOUR- rue du vieux port BC 2-2010	15/12/2011
Modification: 2		
Modification: 3		
Modification: 4		

La Morandière - rue Gallilée - F - 33187 Le Haillan
Tél. : 05 56 34 08 53 - Fax : 05 56 34 41 92
http://www.socama.fr - E-mail : socama@socama.fr

22 cours Lemercier - F - 17100 Saintes
Tél. : 05 46 95 58 73 - Fax : 05 46 90 42 68
http://www.socama.fr - E-mail : socama17@socama.fr

X-Y-Z :	
Echelle :	1/2000°
Création du plan :	Décembre-2010
Dessiné par	J. PUJOLS
N° du Plan:	

G:\BC_ENTREPRISE\01 DOSSIERS\CREE A PLANS\PLANS RESEAUX EU\EU\Castres Gironde.dwg

E_VAC_YOU_0000_Rev1